



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2022CQC107502-1021947
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: TGWD-4000、TGWD-4000H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 万能式断路器 型 号: TGWD-4000、TGWD-4000H 商 标: / 样品数量: 16 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-12-07 完成日期: 2023-02-28	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGWD-4000、TGWD-4000H; Ue: AC400V/690V; In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; TGWD-4000: Ics: 85kA (AC400V)、65kA (AC690V); Icu: 100kA (AC400V)、65kA (AC690V); Icw: 85kA/1s (AC400V)、65kA/1s (AC690V); TGWD-4000H: Ics: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V); Icu: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V); Icw: 90kA/1s (AC400V)、85kA/1s (AC690V); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P (带三个保护极, 适用于隔离用)、4P (带四个保护极, 适用于隔离用); 50/60Hz; 辅助电路: 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC; AC-15 Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13 Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A; Ith: 6A; Ui: 690V; Uimp: 4kV;	
主检: 高云燕 签名:  日期: 2023-03-01	
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2023-03-01	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2023-03-05	

备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

样品编号:

TGWD-4000 4000A 4P: I-1、II-1、III-1、IV-1~IV-3、VI-1、F-1、H-1、K-1、FZ-1~FZ-7;

TGWD-4000 2500A 4P: II-2、III-2;

TGWD-4000 4000A 3P: I-4、III-3;

TGWD-4000H 4000A 4P: II-3; TGWD-4000H 2500A 4P: II-4;

I-2~I-3 为附件; Y-1~Y-2 为材料块;

II-1、III-1 与 FZ-1 同一样品; IV-1、VI-1 与 FZ-2 同一样品; F-1 与 FZ-3 同一样品; I-1 与 FZ-4 同一样品; I-4 与 FZ-5 同一样品; VI-2 与 FZ-6 同一样品; VI-3 与 FZ-7 同一样品;

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C222978
首页	√	1	C-06801-1C222978
报告组成	√	1	C-06801-1C222978
安全型式试验报告	√	149	C-06801-1C222978-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C222978

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验