



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-1031894

产品名称: 隔离开关

型 号: GL□-□/□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 隔离开关 型 号: GL□-□/□□□ 商 标: / 样品数量: 13 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.12.19 完成日期: 2022.12.28	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区中心大道288号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL□-□/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 3A; 1NO1NC, 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.8A	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2023.01.16	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2207176
首页	√	1	V-14201-DC2207176
报告组成	√	1	V-14201-DC2207176
安全型式试验报告	√	45	V-14201-DC2207176
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-1031894 样品名称: 隔离开关 型号规格: GL□-□/□□□ 样品数量: 13 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.12.19 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL□-□/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 3A; 1NO1NC, 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.8A	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2023.01.16	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2023 年 01 月 16 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.01.16	
签发: 徐亮 签名:  日期: 2023.01.16	
备注	试品编号: #1~#10: GLC-2000/422 4P 2000A #11~#12: GLZ-3150/4 4P 3150A #13: GLZ-3150/3 3P 3150A