



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:

委托编号: 03601-A/Z-23C0011-S

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRSF5

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型 号: TGRSF5 商 标: / 样品数量: 28 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-04-03 完成日期: 2023-04-10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGRSF5 Un: AC1000V/DC440V; In: 1250A,1600A,1800A,2000A,2500A; 额定分断能力 I₁: 100kA(AC1000V);50kA(DC440V); 分断范围和使用类别: aR;	
主检: 方 刚 签字:  日期: 2023-04-11	 (检测机构名称: 盖章) 2023年04月11日
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2023-04-11	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-04-11	
备注: 1.送试样品: TGRSF5 2500A: #01#03-#18 TGRSF5 1250A: #02 2.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明。	