

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000506

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路2777号浙江天正智能电器有限公司内2#厂房3F东侧

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-04-26
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000506

产品系列、型号、规格:

TGWG-6300;额定绝缘电压(Ui):1250V;额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;额定工作电压(Ue): AC400V,AC690V;额定电流(In): 4000A,4900,5000A,5900A,6300A;过电流脱扣器类型:电子式;额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V),85kA(AC690V);额定极限短路分断能力(Icu):120kA(AC400V),85kA(AC690V);额定短时耐受电流(Icw):100kA/1s(AC400V),85kA/1s(AC690V);适用频率:50/60Hz;选择性类别:B;极数:3P,4P;产品适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-04-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。