

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005380

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005380

产品系列、型号、规格:

DZ108-32; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V/660V; In: 12.5A(8A-12.5A), 16A(10A-16A), 20A(12.5A-20A), 25A(16A-25A), 32A(22A-32A); 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; AC380V Ics=Icu:10kA, AC660V Ics=Icu:3kA; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P; 不适用隔离; 配用的辅助触头: 1NO+1NC、2NO、2NC, Uimp:2.5kV; Ui:660V; Ith:2A, AC-13, Ue/Ie:AC220V/0.4A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。