

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005911



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者盖章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005911

产品系列、型号、规格:

DZ20Y-100、DZ20J-100; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: Y型: 8kV; J型: 6kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; Y型: Ics: 14kA, Icu: 18kA; J型: Ics: 18kA, Icu: 35kA; 极数: Y型: 3P, J型: 3P、4P; 脱扣级别: 10A; 不适用于隔离; 配用的辅助触头 (1NO1NC): Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.14A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005911

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释:

DZ 20 □ - □ □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 塑料外壳断路器
- (2) 设计序号
- (3) 短路分断能力级别 (C 为经济型、Y 型为一般型、J 型为较高型)
- (4) 壳架等级电流 (A)
- (5) 操作方式代号 (无代号: 手柄直接操作)
- (6) 级数代号 (3 为三级、4 为四级)
- (7) 脱扣器型式及附件代号 (见表一)
- (8) 用途代号 (不标代号为配电用)
- (9) 四级产品代号 (A: 中性极有过载保护, B: 中性极无过载保护)
- (10) 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T 为透明盖)

表一

附件名称 附件代号 脱扣器方式	无	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头	二组辅助触头
瞬时脱扣器	200	210	220	240	260
复式脱扣器	300	310	320	340	360

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。