

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005272



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-05-17  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：  


注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005272



产品系列、型号、规格:

DZ47LE-63Y、DZ47HLE-63Y ; Ue : AC230V ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; B、C型特性  
; I<sub>n</sub> : 30mA、50mA/AC型 ; 电子式 ; I<sub>m</sub> : 2kA ; DZ47HLE-63Y : I<sub>cn</sub>=I<sub>cs</sub> : 4500A ; DZ47LE-63Y  
: I<sub>cn</sub>=I<sub>cs</sub> : 6000A ; 极数 : 1P+N (一个保护极, N极可开闭).

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-17  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 ([cx.cnca.cn](http://cx.cnca.cn)) 或扫描右上角二维码查询。