

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005314



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：DZ47LE-32,DZ47LG-32；详见参数附件
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005314

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47LE-32, DZ47LG-32
Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P);
Ie: 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A;
瞬时脱扣特性: C 型, D 型;
I Δ n: DZ47LE-32:
15mA (仅适用于 1P+N, 2P), 30mA, 50mA, 75mA, 100mA;
DZ47LG-32: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA;
额定剩余动作类型: 电子式;
额定剩余动作类型: AC 型;
I Δ m=2kA;
Ics= Icn: 6kA (C 型); Ics= Icn: 4kA (D 型);
极数: DZ47LE-32: 1P+N (N 极常通, 不具备隔离功能), 2P,
3P, 3P+N (N 极常通, 不具备隔离功能), 4P;
DZ47LG-32: 1P+N (N 极常通, 不具备隔离功能), 2P

型号解释:

DZ 47 LE — 32
① ② ③ ④

①DZ: 小型断路器

②47: 设计序号

③LE: 特殊派生代号 (电子式剩余电流动作断路器)

④32: 壳架等级额定电流

DZ 47 LG — 32
① ② ③ ④

①DZ: 小型断路器

②47: 设计序号

③LG: 特殊功能代号 (带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器)

④32: 壳架等级额定电流

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间:

2023-06-17

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。