

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307000451

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000451

产品系列、型号、规格:

TGBDLE-63 Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N, 2P); AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P); In: 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣器类型: C型; I_n: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA; AC型; 漏电脱扣器类型: 电子式; I_m: 2000A; 分断能力: I_{cn}=I_{cs}: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极不可开闭, 不隔离)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不隔离)、4P(带四个保护极)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。