

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005319

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005319

产品系列、型号、规格:

TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40、TGB1NLA-40、TGBHLA-40、TGB1NLE-40f、TGB1NLE-40a; U_e : AC220V/AC230V/AC240V; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA; TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLE-40、TGBHLG-40、TGB1NLE-40f、TGB1NLE-40a: AC型; TGB1NLA-40、TGBHLA-40: A型; 电子式; $I_{\Delta m}$: 2000A; TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40、TGB1NLA-40、TGBHLA-40、TGB1NLE-40a: $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A; TGB1NLE-40f: $I_{cn}=I_{cs}$: 3000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者盖章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。