

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002857



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：TGBDLE-63、TGBDLE-63H、TGBDLG-63、TGBDLG-63H；详细参数见附件
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002857

产品系列、型号、规格(附件):

TGBDLE-63、TGBDLE-63H、TGBDLG-63、TGBDLG-63H; U_i :
690V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC220V/AC230V/AC240V (1P+N, 2P),
AC380V/AC400V/AC415V (3P, 3P+N, 4P); I_n :
40A、50A、63A; 瞬时脱扣特性: C 型、D 型; 电子式;
 $I_{\Delta m}=2000A$; $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC
型/一般型; $I_{\Delta n}$: 50mA/AC 型/S 型 (仅 TGBDLE-63、TGBDLE-
63H); I_{cs} : 6000A (TGBDLE-63、TGBDLG63)、7500A
(TGBDLE-63H、TGBDLG-63H); I_{cn} : 6000A
(TGBDLE63、TGBDLG-63)、10000A (TGBDLE-
63H、TGBDLG-63H); 极数: [1P+N (带一个保护极, N 极不可
开闭, 不隔离)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、
3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、4P (带四个保
护极)] (TGBDLE-63、TGBDLE-63H)、[1P+N (带一个保护极,
N 极不可断开, 不隔离)、2P (带两个保护极)] (TGBDLG-63、
TGBDLG-63H)

TG B D □ — 63 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 小型断路器
- (3) 设计序号
- (4) 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)
- (5) 壳架等级额定电流(A)
- (6) 短路分断能力级别: 标准型 (无代号)、高分断型 (代号 H)

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-17

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章

