

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002419

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：刀开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者盖章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002419

产品系列、型号、规格:

HD□-1000、HS□-1000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC415/690V; Ith: 1000A; Ie: 1000A; Icw: 25kA/1s; Iq: 50kA; AC-20A(Ue: 415/690V); AC-21B(Ue: 415V); HD12-1000、HD13-1000、HD13BX-1000、HD14-1000、HS12-1000、HS13-1000、HS13BX-1000; 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002419

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

□ □ □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) “HD”表示单投刀开关,“HS”表示双投刀开关;
(2) 设计代号: 11: 中央手柄式; 12: 侧方正面杠杆操作机构式; 13: 中央杠杆操作机构式;
14: 侧面手柄式;
(3) 附加代号可不注: 仅对“HD11”系列带“F”表示隔离器;
仅对“13”系列带“BX”表示旋转式操作,无“BX”表示杠杆式操作;
(4) 额定工作电流(A): 1000
(5) 极数: 2-2P、3-3P、4-4P; 仅对“11”系列2P使用
(6) 0表示不带灭弧罩; 1表示有灭弧罩; 仅对“11”系列: 8表示板前接线; 9表示板后接线;
(7) 仅对“11”系列“B”表示保护型; 仅对“HD11F”系列“0”表示不带锁;
“1”表示带锁,配一常开一常闭辅助;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者盖章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。