

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307001829

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者盖章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001829

产品系列、型号、规格:

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA, TGB1NLE-63YAS;具体参数和型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001829

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y,
TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y,
TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS, TGB1NLA-63YA, TGB1NLE-63YA,
TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA,
TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA,
TGB1NLE-63YAS;
Uimp: 4kV;
Ui: 690V;
Ue: AC220V/230V/240V(1P+N,2P) ;
In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
瞬时脱扣器类型: B 型, C 型, D 型;
I Δ n: 10mA,15mA,30mA,50mA,75mA,100mA,300mA;
额定剩余动作类型:
AC 型: (TGB1NLE-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-
63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS, TGB1NLE-
63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLG-
63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLG-63YA, TGB1NLE-63YAS);
A 型: (TGB1NLA-63Y, TGBKLA-63Y, TGBDLA-63Y, TGBGLA-63Y, TGB1NLA-63YA,
TGBKLA-63YA, TGBDLA-63YA, TGBGLA-63YA);
漏电脱扣器类型: 电子式;
I Δ m: 2000A;
分断能力:
Icn=Ics: 6000A(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y,
TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-
63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS)
Icn=Ics: 4500A(TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-
63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-
63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA, TGB1NLE-63YAS);
极数: 1P+N(带一个保护极, N 极不可开断(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y,
TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y,
TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y,
TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA,
TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA,
TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA));
1P+N(带一个保护极, N 极可开断(TGB1NLE-63YS, TGB1NLE-63YAS));
2P(带一个保护极, N 极可开断(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y,
TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-
63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA,
TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA,
TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA));
1P+N(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y,
TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y,
TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA,
TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA,
TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA) 不适用于隔离,

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001829

产品系列、型号、规格(附件):

其余均适用于隔离

型号解释:

TG B □ □ — 63 Y A S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
①: 企业特征代号
②: 小型断路器
③: 设计序号 (K、D、1N、G 根据不同的销售渠道来命名)
④: 特殊派生代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
⑤: 壳架等级额定电流 (A): 63
⑥: 拼装方式: 一体式
⑦: 无默认认为 6000A, A 代表 4500A
⑧: 无默认认为通用市场, S 代表专用市场。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。