

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002130

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者盖章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002130

产品系列、型号、规格:

TGSZ57G-63/3PC、TGSZ57G-63/3PD、TGSZ57G-63/4PC、TGSZ57G-63/4PD; U_i : 660V(主); U_{imp} : 4kV(主); 2.5kV(控制回路); U_e : AC400V; I_e : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I_{cm} (峰值): 7.65kA/9.2kA; I_{cn} : 5kA/6kA; 转换方式: ATSE; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: CB级; 外壳防护等级: IP20; 极数: 3P、4P.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者监督: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。