

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010305572190

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	自动转换开关电器 TGQ2-63L、TGQ2-63M ; Ui : 500V ; Ue : AC400V ; Ie : 10A、16A、20A、25A、 32A、40A、50A、63A ; Uimp : 4kV(主回路)、2.5kV(控制回路) ; 使用类别 : AC-33iB ; L 型 : Icn : 6kA ; Icm(峰值) : 9.2kA(主开关为 : TGB1-63 , TGB3-63 , DZ47-63) ; M 型 : Icn : 10kA ; Icm(峰值) : 17kA(主开关为 : THB1-63) ; 电器级别 : CB 级 ; TSE 型式 : ATSE ; 3P、4P ; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010305572190

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

TG	Q	2	-	63	□	/	□	□
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A)
- (5) 分断能力代号: L (基本型); M (高分断)
- (6) 极数: 3: 三极, 4: 四极
- (7) 瞬时脱扣器类型: C: 配电保护型; D: 动力保护型

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心