

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980307001497



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980307001497



产品系列、型号、规格:

TGM3R-125L、TGM3R-125M、TGM3R-125H、TGM3R-250L、TGM3R-250M、TGM3R-250H
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; In: 125A: (63A~125A 可调)、250A: (100A~250A 可调); 过电
流脱扣器类型: 电子式; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H 型:
Ics: 65kA; Icu: 85kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (均为保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头
OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-
13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操
作机构 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率适用于: 50/60Hz

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。