

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002104

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002104

产品系列、型号、规格:

TGQ3P-100III、TGQKPs-100III;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $I_{th}$ : 100A;  $U_e$ : AC400V/50Hz;  $I_e$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 使用类别: AC-33B;  $I_{cw}$ : 5kA/30ms;  $I_{cm}$  (峰值): 8kA;  $I_q$ : 50kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 辅助回路:  $U_i$ : 400V;  $U_{imp}$ : 4kV; 型号解释见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: [lili@tengen.com.cn](mailto:lili@tengen.com.cn)  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002104

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG Q □ □ - 100 □ / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) Q: 自动转换开关电器
- (3) 3/K: 设计序号
- (4) 电器级别: P 代表 PC 级, Ps 代表 PC 级升级款
- (5) 100: 约定发热电流 (A)
- (6) □: 工作位置: III (三个工作位置)
- (7) □: 极数: 3 (三板), 4 (四板)
- (8) □: 安装形式: Y (一体式), 无代号 (分体式)
- (9) □: 控制器类型: C (基本型), CZ (智能型)
- 注: 智能型可选配通讯, "CZT" 表示带通讯功能
- (10) □: 转换模式: 无代号: 用户可设置  
R: 自投自复 (电网-电网)  
S: 自投不自复 (电网-电网)

联系人:  
电话:  
电子邮箱:  
指定签字人:

李莉  
0577-57166162  
lili@tengen.com.cn  


自我声明时间: 2023-06-19  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。