

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307001817

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001817

产品系列、型号、规格:

TGM3L-125L,TGM3L-125M,TGM3L-125H,TGM3L-125R,TGM3LA-125L,TGM3LA-125M,TGM3LA-125H,TGM3LA-125R; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001817

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3L-125L、TGM3L-125M、TGM3L-125H、TGM3L-125R、TGM3LA-125L、
TGM3LA-125M、TGM3LA-125H、TGM3LA-125R;
Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V;
Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;
过电流脱扣器型式: 热磁式、电磁式;
Ics: L型: 26kA; M型: 50kA; H型: 50kA; R型: 65kA;
Icu: L型: 35kA; M型: 50kA; H型: 65kA; R型: 85kA;
IΔn: 非延时/延时型: 30mA(仅非延时有)
/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA 任选三档分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: AC型、A型(延时型、非延时型);
剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A类;
极数: 3P(3个保护极), 3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N极通带
保护), 4P(B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭), 适用于隔离用
(3P+N除外);
配用的辅助触头: 辅助(报警)触头 FC34-125; 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Ith: 3A; 使用
类别: AC-15; Ue/Ie: AC380/400V/0.3A, DC-13; DC220/230V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 CD2-125: AC220/230V, AC380/400V;
欠压脱扣器 QT34-125: AC220/230V, AC380/400V。

型号的解释:

联系人:
电话:
电子邮箱:
指定签字人:

李莉
0577-57166162
lili@tengen.com.cn


自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件):

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001817

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3L-125L、TGM3L-125M、TGM3L-125H、TGM3L-125R、TGM3LA-125L、
TGM3LA-125M、TGM3LA-125H、TGM3LA-125R;
Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V;
Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;
过电流脱扣器型式: 热磁式、电磁式;
Ics: L型: 26kA; M型: 50kA; H型: 50kA; R型: 65kA;
Icu: L型: 35kA; M型: 50kA; H型: 65kA; R型: 85kA;
IΔn: 非延时/延时型:
30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA 任选三档
分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: AC型, A型(延时型, 非延时型);
剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A类;
极数: 3P(3个保护极), 3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N
极通带保护), 4P(B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭),
适用于隔离用(3P+N除外);
配用的辅助触头: 辅助(报警)触头 FC34-125; 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Ith:
3A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: AC380/400V/0.3A, DC-13; DC220/230V/0.15A;
符合附录N的电子附件: 电动操作机构 CD2-125: AC220/230V, AC380/400V;
欠压脱扣器 QT34-125: AC220/230V, AC380/400V。

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001817

产品系列、型号、规格(附件):

TG M 3 L □-125 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)									
(1) TG: 企业特征代号									
(2) M: 塑料外壳式断路器									
(3) 3: 设计序号									
(4) L: 带剩余电流保护									
(5) □: 剩余电流是否带直流分量 (不标代号为不带直流分量, A 为带直流分量)									
(6) 1250: 壳架等级额定电流 (A)									
(7) □: 额定极限短路分断能力级别 (L-标准型; M-较高分断型; H-高分断型; R-限流型)									
(8) □: 操作方式代号 (无代号-手动直接操作, Z-带助手柄操作, P-电动操作)									
(9) □: 极数代号 (3-三极, 3N-三极四线, 4-四极)									
(10) □: 脱扣器型式及附件代号									
附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260
	热磁式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360
附件名称		分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头		
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	218	228	238	248	268	278		
	热磁式脱扣器	318	328	338	348	368	378		

(11) □: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

(12) □: 四极产品 N 级代号 (3 级产品没有此代号, 3N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B 型和 C 型)

代号	说明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

(13) □: 报警模块代号 (L-报警及脱扣, H-报警不脱扣, 无代号-无报警模块)

(14) □: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

(15) □: 用途代号 (无代号-有飞弧距离, W-为无飞弧)

(16) □: 数字 "2" 代表第二种平面上盖, 无代号为圆弧上盖

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。