

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005432



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005432

产品系列、型号、规格:

TGM1-250S,TGM1-250L,TGM1-250M,TGMNR-250S,TGMNR-250L,TGMNR-250M 参数详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005432

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1-250S, TGM1-250L, TGM1-250M, TGMNR-250S, TGMNR-250L, TGMNR-250M
Uimp:8kV;Ui:800V;Ue:2P:AC400/415V, 3P, 3P+N, 4P:AC400/415V, AC660/690V;
In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
Ies:AC400/415V:S 型:20kA; L 型:25kA; M 型:35kA;
AC660/690V:S 型:4kA; L 型:4kA; M 型:5kA;
Icu:AC400V/415V:S 型:25kA; L 型:35kA; M 型:50kA;
AC660/690V:S 型:5kA; L 型:5kA; M 型:10kA;
脱扣级别:20;过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;选择性类别:A 类;
极数:2P, 3P, 3P+N(N 极可开闭)、4P;2P, 3P, 4P;适用于隔离用;适用频率:50Hz;
配用的辅助触头:Ith:3A, AC-15:AC380V/0.3A,DC-13:DC220V/0.15A;
触头种类和对数:1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC;
符合附录 N 电子附件:欠压脱扣器:Us:AC380V,AC220V;电动机操作机构:
Us:AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;预付费分励脱扣器:Us:AC220V,AC380V。

3.3 型号的解释:

TG	M	□	-	250	□	□	□	□	□	□
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

①TG: 企业特征代号
②M: 塑料外壳式断路器
③T、NR: 设计序号
④250: 壳架等级额定电流 (A)
⑤□: 分断能力级别代号 (S 较低型, L 标准型, M 较高型)
⑥□: 操作方式代号 (3 极/4 极产品不标代号为手柄操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作; 2 极产品为手柄操作)
⑦□: 极数代号 (2 为两极, 3 为三相, 3N 为三相四线, 4 为四极)
⑧□: 3 极/4 极产品脱扣器型式及附件代号 (见表 1)
⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)
⑩□: 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T 为透明盖)
⑪□: 接线方式代号 (3 极/4 极产品不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式; 2 极产品为板前接线)

脱扣器方式	无	报警触头	分励脱扣器	预付费分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器	分励脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器	分励脱扣器	辅助触头报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器	辅助触头报警触头
附件代号 附件名称																

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005432

产品系列、型号、规格(附件):

[illegible]

注：四级产品中性(N)的型式分为 4 种：

A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分；

B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分(N 极先后合分)；

C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分(N 极先后合分)；

D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分。

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签字: 