

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005359

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005359

产品系列、型号、规格:

TGMD-125 Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400/415V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Ics: 15kA; Icu: 25kA; 脱扣级别: 10 (仅适用于电动机保护型); 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A类; 极数: 2P、3P、3P+N (A型: 3个保护极, N极常通; D型: 3个保护极, N极常通带保护)、4P (B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭); 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 3P+N: 不适用于隔离用; 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: 380V/0.3A, DC-13: 220V/0.15A; 配用的报警触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: 380V/0.3A, DC-13: 220V/0.15A。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005359

产品系列、型号、规格(附件):

TGMD-125;
Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/415V;
In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式; Ics:15kA,Icu:25kA; 脱扣级别:10 (仅适用于电动机保护型); 使用类别:A类;
2P, 3P, 3P+N(A型:3个保护极, N极常通; D型:3个保护极, N极常通带保护)、4P(B型:3个保护极, N极可开闭; C型:4个保护极, N极可开闭);
2P, 3P, 4P:适用于隔离用; 3P+N:不适用于隔离用; 适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A, AC-15:380V/0.3A, DC-13:220V/0.15A
配用的报警触头: 1NO1NC; Ith:3A, AC-15:380V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

型号的解释:

TG M D - 125 / □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①TG: 企业代号

②M: 塑料外壳式断路器

③D: 设计序号

④125: 壳架等级额定电流(A)

⑤□: 极数代号(2—二极, 3—三极, 3N—三极四线, 4—四极)

⑥□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称	无									
	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头	二组辅助触头	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头		
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	200	208	210	220	240	260	218	228	248
	复式脱扣器	300	308	310	320	340	360	318	328	348

注:“瞬时脱扣器”型式的ICB的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的MCCB 原断路器相同。

⑦□: 用途代号(不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

⑧□: 四极产品N极代号(2极、3极产品没有此代号, 3N为A型和D型; 4P为B型和C型)

代号	说明
A型	N极不安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通
B型	N极不安装过电流脱扣元件, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005359

产品系列、型号、规格(附件):

C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。