

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980302000178

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2022980302000178



产品系列、型号、规格 :

TGH1N-125、TGHK-125、TGHD-125、TGHG-125、TGHH-125 Ue : AC220V/AC230V/AC240V(1P)、AC380V/AC400V/AC415V(2P、3P、4P) ; Ie : 80A、100A、125A ; Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; Ith : 125A ; Icw : 12Ie/1s ; Icm (峰值) : 20Ie ; 使用类别 : AC-22A、AC-21B ; 50/60Hz ; IP20 ; 极数 : 1P、2P、3P、4P

联系人 : 李莉
电话 : 0577-57166162
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn
指定签字人 :

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。