

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005323



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：小型断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005323



产品系列、型号、规格 :

TGBK-63、TGBK-63H、TGB1-63、TGB1-63H、TGBK-63L、TGBK-63HL、TGBT-63、TGBK-63M；参数详见附件

联系人 : 李莉
电话 : 0577-57166162
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn
指定签字人 : 

自我声明时间: 2023-06-16

自我声明地点:  浙江省温州市乐清市

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005323



产品系列、型号、规格(附件) :

TGBK-63, TGBK-63H, TGB1-63, TGB1-63H, TGBK-63L, TGBK-63HL, TGBT-63, TGBK-63M;
Ui: 690V; Uimp: 4kV;
Ue: AC220V/380V, 230V/400V, 240V/415V(1P); AC220V/230V/240V(1P+N);
AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V(2P); AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P) (TGBK-
63, TGBK-63H, TGB1-63, TGB1-63H, TGBK-63HL, TGBT-63, TGBK-63M),
DC60V/125V(1P) , DC110V/250V(2P) (TGBK-63, TGBK-63H, TGB1-63, TGBK-63H, TGBK-
63L, TGBK-63HL);
In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;
Icn: 10000A; Ics: 7500A[仅TGBK-63, TGB1-63, TGBK-63L;
AC220V/230V/240V(2P), DC60V(1P), DC110V(2P), TGBK-63H, TGB1-63H, TGBK-63HL];
Ics=Icn: 6000A;
极数: 1P (带一个保护极)、1P+N (带一个保护极, N极可开闭)、2P (带二个保护极)、3P (带三个保
护极)、3P+N (带三个保护极, N极可开闭)、4P (带四个保护极);
交流适用频率: 50/60Hz

联系人 : 李莉
电话 : 0577-57166162
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn
指定签字人 :

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。