

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307002641

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG-160L/M/H/R；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002641

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG-160L/M/H/R;
Uimp: 8kV;
Ue: 1000V;
Ue: AC230/240V(仅 2P), AC380/400/415V, AC660/690V(2P 除外);
In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: AC230/240V: 35kA(L 型), 50kA(M 型);
AC380/400/415V: 25kA(L 型), 35kA(M 型), 50kA(H 型), 65kA(R 型);
AC660/690V: 8kA(L 型), 8kA(M 型), 10kA(H 型), 10kA(R 型);
Icu: AC230/240V: 50kA(L 型), 70kA(M 型);
AC380/400/415V: 35kA(L 型), 50kA(M 型), 70kA(H 型), 85kA(R 型);
AC660/690V: 10kA(L 型), 10kA(M 型), 10kA(H 型), 20kA(R 型);
选择性类别: A;
适用于隔离(3P+N 除外);
板数: 2P(仅 L/M 型), 3P, 3P+N(三个保护板, N 板常通), 4P;
频率: 50/60Hz;
配用的辅助触点: OF-M、报警触点 SD-M(3C 证书编号: 2016010304928784);
1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC;
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2: AC220/230/240V, AC380/400/415V;
预付费分励脱扣器 FT: AC220/230/240V, AC380/400/415V;
欠压脱扣器 QT: AC220/230/240V, AC380/400/415V;
型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件)：

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: