

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305000791



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000791

产品系列、型号、规格:

TGQ1NPL-63, TGOKPL-63; U_i : 800V(主电路), 500V(控制回路, 辅助回路); U_{imp} : 8kV(主电路), 4kV(控制回路, 辅助回路); I_{th} : 63A; U_e : AC230V(2P), AC400V(3P, 4P); I_e : 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33A; I_{cm} : 17kA; I_{cw} : 10kA/30ms; I_q : 120kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC级; 极数: 2P, 3P, 4P.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000791

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解析:
TG Q □ P L - 63 □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(1) TG: enterprise feature code
(2) Q: automatic transfer switch
(3) Sales Code: In, K
(4) P: PC
(5) L: excitation drive
(6) 63: frame current (a)
(7) Working position: II (two-stage type), III (three-stage type)
(8) □: number of poles: 2 (two pole) 3 (three pole) 4 (four pole)
(9) □: structural form: Y: integrated type, no code: split type (intelligent type)
(10) □: controller model: A: economic type (not for three-stage type) B: standard type C: intelligent type
(11) Communication optional: No Code: without communication T: with communication (not for economic type)
(12) □: controller working mode: default: Grid-Grid F: Grid-Generator (not for economic type)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000791

产品系列、型号、规格(附件):

型号的释义:

TG Q □ P L - 63 □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(1)TG: 企业特征代号
(2)Q: 自动转换开关电器
(3)销售代号: 1N、K
(4)P: PC 级
(5)L: 励磁驱动
(6)63: 壳架电流 (A)
(7)工作位置: II (二段式)、III (三段式)
(8)□: 极数: 2 (二极) 3 (三极) 4 (四极)
(9)□: 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式 (智能型)
(10)□: 控制器型号: A: 经济型 (三段式无) B: 标准型 C: 智能型
(11)通讯可选: 无代号: 不带通讯 T: 带通讯 (经济型无)
(12)□: 控制器工作模式: 缺省: 电网-电网 F: 电网-发电机 (经济型无)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。