

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002846

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：直流断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002846

产品系列、型号、规格:

TGBG-63DC、TGB1N-63DC;  $U_i$ : 1200V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_e$ : DC250V, DC300V(1P外形)、DC500V, DC600V(2P外形)、DC750V、DC900V(3P外形)、DC1000V, DC1200V(4P外形);  $I_n$ : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  $I_{cs}=I_{cu}$ : 6kA(1P DC250V, 2P DC500V, 3P DC750V, 4P DC1000V), 4.5kA(1P DC300V, 2P DC600V, 3P DC900V, 4P DC1200V); 选择性类别: A类; 接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 所有极均为保护极, 适用于隔离用

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。