

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2012010305572187

发证日期：2023年06月15日

有效期至：2031年05月20日

|               |   |
|---------------|---|
| 委托人名称         | 浙江天正电气股份有限公司  |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  |
| 制造商名称         | 浙江天正电气股份有限公司  |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  |
| 生产企业名称        | 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  |
| 及生产地址         | 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号  |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 自动转换开关电器<br>TGQ2-630L、TGQ2-630M、TGQ2-630H、TGQ1-630L、TGQ1-630M、TGQ1-630H;Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 400A、500A、630A; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路);使用类别: AC-33iB; L型: Icn: 50kA; Icm(峰值): 105kA; M型: Icn: 65kA; Icm(峰值): 143kA; H型: Icn: 100kA; Icm(峰值): 220kA; 电器级别: CB级; TSE型式: ATSE; 3P(L型), 3P、4P(M型、H型);型号解释详见附件 |
| 产品标准和技术要求     | GB/T 14048.11-2016  |
| 认证模式          | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督   |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2012010305572187

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

$\frac{\text{TG}}{(1)}$   $\frac{\text{Q}}{(2)}$   $\frac{\square}{(3)}$  -  $\frac{630}{(4)}$   $\frac{\square}{(5)}$  /  $\frac{\square}{(6)}$   $\frac{\square}{(7)}$   $\frac{\square}{(8)}$   $\frac{\square}{(9)}$

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号：1-面板为表面带诸多横条凸出装饰(II型)；2-面板为光滑平面(I型和II型)
- (4) 壳架等级额定电流(A)
- (5) 分断能力代号：L-标准型、M-较高型、H-高分断型
- (6) 极数：3：三极，4：四极
- (7) 结构形式：Y：一体式，无代号：分体式
- (8) 控制器类型：I型：基本型、II型：液晶型
- (9) 转换模式：无代号 用户可设置
  - R：自投自复（电网-电网）
  - S：自投不自复（电网-电网）
  - F：自投自复（电网-发电）

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心