

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002115

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002115

产品系列、型号、规格:

TGLD-160、TGQKP-160; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 160A; Ie: 100A, 125A, 140A, 160A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/1s; Iq: 50kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路: Uimp: 4kV; Ui: 400V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002115

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG□ - □ / □

① ② ③ ④

① TG: 企业特征代号

② 设计序号: QLD、QKP 根据不同的销售渠道来命名)

③ □: 约定发热电流 (A) 160

④ □: 极数3P: 3极; 4P: 4极

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-25

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。