

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005318



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005318

产品系列、型号、规格:

TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M ; ; 详见参数附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005318

产品系列、型号、规格(附件):

TGBKLE-32, TGBKLE-32H, TGBKLG-32, TGBKLG-32H, TGBTLE-32, TGBKLE-32M;
Uimp: 4kV; Ui: 690V;
Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N, 2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P, 3P+N, 4P);
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; C, D 型特性;
IΔn集成15mA, 30mA (TGBKLE-32, TGBKLE-32H, TGBTLE-32, TGBKLE-32M;
3P, 3P+N, 4P), TGBKLG-32, TGBKLG-32H, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA; 分立: 30mA
(TGBKLE-32, TGBKLE-
32H, TGBTLE-32, TGBKLE-32M: 1P+N, 2P); 电子式; IΔm: 2000A;
TGBKLE-32, TGBKLG-32, TGBTLE-32, TGBKLE-32M: Ics=Icn=6000A;
TGBKLE-32H, TGBKLG-32H: Ics=7500A, Icn=10000A;
极数: TGBKLE-32, TGBKLE-32H, TGBTLE-32, TGBKLE-32M: 1P+N (一个保护极, N 极
常通, 不适用于隔离用)、2P, 3P, 3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;
TGBKLG-32, TGBKLG-32H: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。