



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1065162
(任务编号)

产品名称：自动转换开关电器

型 号：TGQ1N-125L/3、TGQ1N-125M/3、
TGQ1N-125L/4、TGQ1N-125M/4

检测机构：福建省产品质量检验研究院



产品名称：自动转换开关电器 型号：TGQ1N-125L/4YA 商标：/ 数量：1台 样品来源：送样 收样日期：2023-04-28 完成日期：2023-05-31	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGQ1N-125L/3、TGQ1N-125M/3、TGQ1N-125L/4、TGQ1N-125M/4；
 Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；Ui:800V(主回路)、400V(控制回路)；
 Ue:AC400V；Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A；
 使用类别:AC-33B；Icm(峰值):52.5kA(L型)、73.5kA(M型)；
 Icn:25kA(L型)、35kA(M型)；电器级别:CB级；转换方式:ATSE,RTSE；
 极数:3P,4P

主检：张号军 日期：2023-05-31

审核：陈原峰 日期：2023-06-02

签发：[Signature] 日期：2023-06-05



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	电动机证书 编号更新	浙江东方机电有限公司 2014010401706736	浙江东方机电有限公司 2020970401002778
2	生产企业 名称变更	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司

2.最近一次原认可报告编号：02501-19DQ098；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2019010305264545；

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。