

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005350



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005350

产品系列、型号、规格:

TGM3E□-100L、TGM3E□-100M、TGM3E□-100H、TGM1E□-100L、TGM1E□-100M、TGM1E□-100H、TGM3E□-125L、TGM3E□-125M、TGM3E□-125H、TGM1E□-125L、TGM1E□-125M、TGM1E□-125H;参数详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005350

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3E□-100L、TGM3E□-100M、TGM3E□-100H、TGM1E□-100L、TGM1E□-100M、
TGM1E□-100H、TGM3E□-125L、TGM3E□-125M、TGM3E□-125H、TGM1E□-125L、
TGM1E□-125M、TGM1E□-125H;
Ui:1000V(TGM1E、TGM3E)/800V(TGM1EX、TGM3EX);
Uimp: 8kV;
Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;
In: 32A、63A、100A(TGM3E□-100L、TGM3E□-100M、TGM3E□-100H、TGM1E□-100L、
TGM1E□-100M、TGM1E□-100H)
32A、63A、100A、125A(TGM3E□-125L、TGM3E□-125M、TGM3E□-125H、TGM1E□-125L、
TGM1E□-125M、TGM1E□-125H);
过电流脱扣器类型: 电子式;
L 型: AC380/400/415V: Ics: 25kA、Icu: 25kA、Icw: 2kA/1s、
AC660/690V: Ics: 10kA、Icu: 10kA;
M 型: AC380/400/415V: Ics: 50kA、Icu: 50kA、Icw: 2kA/1s、
AC660/690V: Ics: 10kA、Icu: 10kA;
H 型: AC380/400/415V: Ics: 50kA、Icu: 85kA、Icw: 2kA/1s、
AC660/690V: Ics: 10kA、Icu: 20kA;
选择性类别: A 类;
极数: 3P、3P+N(N 极常通,不可开闭)、4P(3 个保护极, N 极可开闭)、4P;
适用于隔离(3P+N 除外);
50/60Hz;
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC;
Ui: 690V、
Ith: 3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.3A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/DC220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 QT:Us:AC220/230V、AC380/400V;
电动操作机构 CD2:Us:AC220/230V、AC380/400V;
预付费分断 FT:Us:AC220V;
电子分断报警附件(带通讯)Us:AC220/230V、DC24V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件)：

应用代码 (注6)	<table border="1"> <tr> <td>型号解释</td><td>代号</td></tr> <tr> <td>配电机保护</td><td>无</td></tr> <tr> <td>电动机保护</td><td>2</td></tr> </table>	型号解释	代号	配电机保护	无	电动机保护	2	预付费代码 (注8)	<table border="1"> <tr> <td>型号解释</td><td>代号</td></tr> <tr> <td>没有预付费</td><td>F</td></tr> <tr> <td>预付费</td><td>无</td></tr> </table>	型号解释	代号	没有预付费	F	预付费	无			
型号解释	代号																	
配电机保护	无																	
电动机保护	2																	
型号解释	代号																	
没有预付费	F																	
预付费	无																	
3N、4P 产品代码 (注7)	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">型号解释</th><th>代号</th></tr> <tr> <td>N线无过电流脱扣器, 且 N 线 极通零</td><td></td><td>A</td></tr> <tr> <td>N 线无过电流脱扣器, 且 N 线与其他三极一起合分(N 线极合后分)</td><td></td><td>B</td></tr> <tr> <td>N 线有过电流脱扣器, 且 N 线与其他三极一起合分(N 线极合后分)</td><td></td><td>C</td></tr> <tr> <td>N 线有过电流脱扣器, 且 N 线 极通零</td><td></td><td>D</td></tr> </table>	型号解释		代号	N线无过电流脱扣器, 且 N 线 极通零		A	N 线无过电流脱扣器, 且 N 线与其他三极一起合分(N 线极合后分)		B	N 线有过电流脱扣器, 且 N 线与其他三极一起合分(N 线极合后分)		C	N 线有过电流脱扣器, 且 N 线 极通零		D		
型号解释		代号																
N线无过电流脱扣器, 且 N 线 极通零		A																
N 线无过电流脱扣器, 且 N 线与其他三极一起合分(N 线极合后分)		B																
N 线有过电流脱扣器, 且 N 线与其他三极一起合分(N 线极合后分)		C																
N 线有过电流脱扣器, 且 N 线 极通零		D																
过载保护不跳闸代码 (注9)	<table border="1"> <tr> <td>型号解释</td><td>代号</td></tr> <tr> <td>无脱整可调</td><td>无</td></tr> <tr> <td>有脱整可调</td><td>III</td></tr> </table>	型号解释	代号	无脱整可调	无	有脱整可调	III	安装方式 (注11)	<table border="1"> <tr> <td>型号解释</td><td>代号</td></tr> <tr> <td>固定式板前</td><td>A</td></tr> <tr> <td>插入式板后</td><td>B</td></tr> <tr> <td>插入式板前</td><td>C</td></tr> </table>	型号解释	代号	固定式板前	A	插入式板后	B	插入式板前	C	
型号解释	代号																	
无脱整可调	无																	
有脱整可调	III																	
型号解释	代号																	
固定式板前	A																	
插入式板后	B																	
插入式板前	C																	
控制器功能代码 (注10)	<table border="1"> <tr> <td>型号解释</td><td>代号</td></tr> <tr> <td>六线恒控制器</td><td>E</td></tr> <tr> <td>三线恒控制器</td><td>无</td></tr> </table>	型号解释	代号	六线恒控制器	E	三线恒控制器	无	零飞派代码 (注12)	<table border="1"> <tr> <td>型号解释</td><td>代号</td></tr> <tr> <td>无零飞派</td><td>无</td></tr> <tr> <td>有零飞派</td><td>W</td></tr> </table>	型号解释	代号	无零飞派	无	有零飞派	W			
型号解释	代号																	
六线恒控制器	E																	
三线恒控制器	无																	
型号解释	代号																	
无零飞派	无																	
有零飞派	W																	

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005350

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3E□-100L、TGM3E□-100M、TGM3E□-100H、TGM1E□-100L、TGM1E□-100M、
TGM1E□-100H、TGM3E□-125L、TGM3E□-125M、TGM3E□-125H、TGM1E□-125L、
TGM1E□-125M、TGM1E□-125H;
Ui:1000V(TGM1E、TGM3E)/800V(TGM1EX、TGM3EX);
Uimp: 8kV;
Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;
In: 32A、63A、100A(TGM3E□-100L、TGM3E□-100M、TGM3E□-100H、TGM1E□-100L、
TGM1E□-100M、TGM1E□-100H)
32A、63A、100A、125A(TGM3E□-125L、TGM3E□-125M、TGM3E□-125H、TGM1E□-125L、
TGM1E□-125M、TGM1E□-125H);
过电流脱扣器类型: 电子式;
L 型: AC380/400/415V: Ics: 25kA、Icu: 25kA、Icw: 2kA/1s、
AC660/690V: Ics: 10kA、Icu: 10kA;
M 型: AC380/400/415V: Ics: 50kA、Icu: 50kA、Icw: 2kA/1s、
AC660/690V: Ics: 10kA、Icu: 10kA;
H 型: AC380/400/415V: Ics: 50kA、Icu: 85kA、Icw: 2kA/1s、
AC660/690V: Ics: 10kA、Icu: 20kA;
选择性类别: A 类;
极数: 3P、3P+N(N 极常通,不可开闭)、4P(3 个保护极, N 极可开闭)、4P;
适用于隔离(3P+N 除外);
50/60Hz;
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC;
Ui: 690V;
Ith: 3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.3A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/DC220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 QT:Us:AC220/230V、AC380/400V;
电动操作机构 CD2:Us:AC220/230V、AC380/400V;
预付费分断 FT:Us:AC220V;
电子分断报警附件(带通讯)Us:AC220/230V、DC24V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件)：

用代码号 (注 6)	型号解释	代号	预付费代号 (注 8)	型号解释	代号
	配电用保护	无		没有预付费	无
	电动机保护	2		预付费	F

3N、4P 产 品代 号(注 7)	型号解释				代号
	N 板无过电流脱扣器, 且 N 板常闭通				A
	N 板有过电流脱扣器, 且 N 板与其他三极一起合分(N 板先合后分)				B
	N 板有过电流脱扣器, 且 N 板与其他三极一起合分(N 板先合后分)				C
	N 板有过电流脱扣器, 且 N 板常闭通				D

过载脱扣不 脱扣代号 (注 9)	型号解释	代号	安装方式 (注 11)	型号解释	代号
	无脱扣可调	无		固定式板前	无
	有脱扣可调	III		插入式板后	C
				插入式板前	F

控制器的能 力代号(注 10)	型号解释	代号	空载电压 (注 12)	型号解释	代号
	六线制控制	无		无空载电压	无
	三线制控制	E1		有空载电压	W

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: