

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307000005

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000005

产品系列、型号、规格:

TGW1N-2500、TGW1N-2500H、TGW1N-3200、TGW1N-3200H; 具体参数详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000005

产品系列、型号、规格(附件):

TGW1N-2500、TGW1N-2500H、TGW1N-3200、TGW1N-3200H;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;
In: TGW1N-2500、TGW1N-2500H;
630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;
TGW1N-3200、TGW1N-3200H; 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A;
TGW1N-2500、TGW1N-3200;
Ue: AC380/400/415V; Ics=80kA; Icu=100kA; Icw=80kA/1s;
Ue: AC660/690V; Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;
TGW1N-2500H、TGW1N-3200H;
Ue: AC380/400/415V; Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Icw=100kA/0.5s;
Ue: AC660/690V; Ics=70kA; Icu=70kA; Icw=70kA/1s; Icw=75kA/0.5s;
选择性类别: B类;
极数: 3P、4P;
过电流脱扣器类型: 电子式;
配用的辅助触头: F5; Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:
DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000005

产品系列、型号、规格(附件):

TGW1N-2500、TGW1N-2500H、TGW1N-3200、TGW1N-3200H;
Ui:1000V;
Uimp:12kV;
Ue:AC400V/AC690V;
In:
TGW1N-2500,TGW1N-2500H: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;
TGW1N-3200,TGW1N-3200H: 2000A,2500A,2900A,3150A,3200A;
TGW1N-2500, TGW1N-3200:
AC400V:Ics=80kA,Icu=100kA,Icw=80kA/1s;
AC690V:Ics=50kA,Icu=65kA,Icw=50kA/1s;
TGW1N-2500H, TGW1N-3200H:
AC400V:Ics=100kA,Icu=100kA,Icw=80kA/1s,100kA/0.5s;
AC690V:Ics=65kA,Icu=65kA,Icw=50kA/1s,65kA/0.5s;
3P,4P, 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式,
配用的辅助触头: F5; Ith:6A;
AC-15: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A;
DC-13: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。