

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005897



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005897

产品系列、型号、规格:

TGW45-2000, TGW45-2000H; TGWD-2000, TGWD-2000H; TGWNR-2000, TGWNR-2000H; 具体技术参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签字: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005897

产品系列、型号、规格(附件):

TGW45-2000, TGW45-2000H; TGWD-2000, TGWD-2000H; TGWNR-2000, TGWNR-2000H; Ui: 1000V;  
Uimp: 12kV; Ue: AC400V/AC690V; In: 200A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A,  
1600A, 1900A, 2000A; 普通型: Ue: AC400V; Ics=Icu: 80kA, Icw: 55kA/1s; Ue: AC690V;  
Ics: 40kA, Icu: 50kA, Icw: 40kA/1s; H型: Ue: AC400V; Ics=Icu: 90kA, Icw: 65kA/1s,  
75kA/0.5s; Ue: AC690V; Ics=Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s, Icw: 65kA/0.5s; 选择性类别: B  
类; 极数: 3P, 4P; 过电流脱扣器类型: 电子式; 配用的辅助触头:  
6N06NC, 9N03NC, 5N07NC, 7N05NC, 8N04NC, 3N09NC, 4N08NC, 4N04NC, 5N05NC; Ith: 6A;  
AC-15; Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。