

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000037

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000037

产品系列、型号、规格:

TGWD-1600、TGWD-1600H、TGWD-1000、TGWD-1000H; U_e : AC380V/400V/415V, AC660V/690V; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; TGWD-1600、TGWD-1600H: I_n : 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; TGWD-1000、TGWD-1000H: I_n : 200A、400A、630A、800A、1000A; 普通型: AC380V/400V/415V: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 50kA, I_{cw} : 42kA/1s; AC660V/690V: I_{cs} : 36kA, I_{cu} : 36kA, I_{cw} : 36kA/1s; H型: AC380V/400V/415V: I_{cs} : 55kA, I_{cu} : 66kA, I_{cw} : 55kA/1s; AC660V/690V: I_{cs} : 42kA, I_{cu} : 42kA, I_{cw} : 36kA/1s; 选择性类别: B类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P、4P; 适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。