

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005400



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005400

产品系列、型号、规格:

TGW45-3200, TGW45-3200H, TGWD-3200, TGWD-3200H, TGWNR-3200, TGWNR-3200H; 参数详见附件

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over a red circular stamp.

自我声明时间: 2023-06-19

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005400

产品系列、型号、规格(附件):

TGW45-3200, TGW45-3200H, TGWD-3200, TGWD-3200H, TGWNR-3200, TGWNR-3200H;
Ue: AC400V/AC690V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V;
In: 2000A, 2500A, 2900A, 3150A, 3200A;
过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类;
AC400V: Ics: 80kA, Icu: 100kA, Iow: 80kA/1s; AC690V: Ics: 50kA, Icu: 65kA, Iow: 50kA/1s; H 型:
AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Iow: 80kA/1s, 100kA/0.5s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Iow:
65kA/1s, 70kA/0.5s;
极数: 3P, 4P; 适用于隔离

型号解释

TG W □-3200 □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③□: 设计序号 45, D, NR;

④3200: 壳架等级电流;

⑤□: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H(高分断)

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。