



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1071880

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170、
CJX2-150C、CJX2-200C、CJX2-250C

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-115、CJX2-150、 CJX2-170、CJX2-150C、 CJX2-200C、CJX2-250C 商 标: 天正 TENGGEN 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2023-05-23 完成日期: 2023-06-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号				
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格					
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170、CJX2-150C、CJX2-200C、CJX2-250C; Uimp: 8kV; Ui: 1140V; Ith: 200A(CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170); 150A(CJX2-150 C); 200A(CJX2-200C); 250A(CJX2-250C); Ue: 220V、380V、660V (CJX2-115、 CJX2-150、CJX2-170); 220V、380V、690V、1140V (CJX2-150C、CJX2-200C、 CJX2-250C); Ie: 200A(CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170; AC-1)、115A/115A/8 6A(CJX2-115; AC-3)、150A/150A/107A(CJX2-150; AC-3)、170A/170A/118A(CJX 2-170; AC-3); 150A(CJX2-150C; AC-1); 200A(CJX2-200C; AC-1); 250A(CJX2- 250C; AC-1); Us: AC24V、36V、48V、110V/120V、220V/230V、380V/400V, 5 0/60Hz; 3P; IP20(CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170)					
主检: 林吕杰 签名:  日期: 2023-06-14	 浙江省高低压电器产品质量 检验中心 2023 年 06 月 16 日				
审核: 林 杰 签名:  日期: 2023-06-16					
签发: 胡海清 签名:  日期: 2023-06-16					
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图				
	变更信息	见下页“变更信息附件”			
	原证书编号	CQC2010010304422178			
	已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况			
	原证书检测机构/ 报告编号	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="497 1792 1114 1865"> 苏州电器科学研究院股份有限公司 </td> <td data-bbox="1114 1792 1481 1865"> C-040-12B2848-S </td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1865 1114 1944"> 浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江) </td> <td data-bbox="1114 1865 1481 1944"> 03601-A-14B0898-S 17001-NPC0304-21072705 </td> </tr> </table>	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B2848-S	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)
苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B2848-S				
浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	03601-A-14B0898-S 17001-NPC0304-21072705				
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效					