



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2023CQC107502-1087888
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: TGM1EL-400M、TGM1EL-400H

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 剩余电流保护断路器 型 号: TGM1EL-400M、TGM1EL-400H 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2023-06-27 完成日期: 2023-07-03	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号		
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM1EL-400M、TGM1EL-400H; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V, I_n : 400A (I_r : 160A~400A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 50kA, I_{cw} : 5kA/1s、H 型: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 85kA, I_{cw} : 5kA/1s; $I_{\Delta n}$: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA+OFF (可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P+N, 4P (极数详见型号解释); 配用的辅助触头 OF-M: 1NO1NC, 2NO2NC; 报警触头 SD-M: 1NO1NC, 2NO2NC; U_i : 690V, I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC380/400/415V/1A; DC-13: U_e/I_e : DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器、电动操作机构、预付费分励装置; U_s : AC220/230V、AC380/400V			
主检: 林吕杰 签名:  日期: 2023-07-03	 浙江省高低压电器产品质量检验中心 2023 年 07 月 04 日		
审核: 林 杰 签名:  日期: 2023-07-04			
签发: 李 孟 签名:  日期: 2023-07-04			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原证书编号	CQC22107342059	
	已获证型号规格	见 P11 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)	17001-NPC0307-22030201
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			