



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: V2023CQC012022-1086647
(任务编号)

产品名称: 小型直流断路器

型 号: TeB7E-80DC

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：小型直流断路器 型 号：TeB7E-80DC 商 标：/ 样品数量：9 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-07-24 完成日期：2023-07-27	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	
试验结论：依据 GB/T 10963.3-2016 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TeB7E-80DC；Ue：DC48V；Uimp：6kV；Ui：690V；In：2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A；瞬时脱扣类型：B 型、C 型；Ics：6000A；Icn：6000A；极数：1P（带一个保护极）		
主检：高云燕 签名  日期：2023-08-02		
审核：蔡益州 签名  日期：2023-08-02		
签发：马 琳 签名  日期：2023-08-04		
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；冲击耐受电压试验电压值依据《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》（GB/T 14048.1-2012）进行。		
变更信息	变更前	变更后
[18]Uimp 变更，产品结构未变	4kV	6kV
[18]新增接线方式	见 C-06801-1C205680 P2 页图 1	见 C-06801-1CY230851 P2 页图 1、图 2
原证书编号	CQC21012289894	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所 有限公司	C-06801-1C205680
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		