

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980307000508



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：TGWK-4000,TGWK-4000H；型号解释见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000508

产品系列、型号、规格(附件):

TGWK-4000, TGWK-4000H;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;
In: 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 3900A, 4000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
TGWK-4000: Ue: AC380/400/415V; Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Ue: AC660/690V;
Ics=Icu=65kA; Icw=65kA/1s;
TGWK-4000H: Ue: AC380/400/415V; Ics=Icu=100kA; Icw=90kA/1s; Ue: AC660/690V;
Ics=Icu=85kA; Icw=85kA/1s;
选择性类别: B类;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
配用的辅助触头: 6NO6NC, 9NO3NC, 3NO9NC, 8NO4NC, 4NO8NC, 5NO7NC, 7NO5NC; Ui:
690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/le: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13: Ue/le:
DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;
50/60Hz

型号解释:

TG W K - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) TG: 企业特征代号
(2) W: 万能式断路器
(3) K: 设计代号
(4) 4000: 壳架等级额定电流(A)
(5) □: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: