

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007675

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：TeM5E□-400L、TeM5E□-400Y、TeM5E□-400M、TeM5E□-400H；详情见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007675

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5E□-400L、TeM5E□-400V、TeM5E□-400M、TeM5E□-400H;
Ue(旋钮型控制器): AC380/400/415V、AC660/690V; Ue(液晶型控制器): AC400V;
TeM5EX: Ui: 800V; Uimp: 8kV; TeM5E: Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
In: 液晶型控制器: 400A (Ir: 160A~400A 连续可调); 旋钮型控制器: 400A (Ir: 160A、180A、200A、225A、400A、280A、315A、350A、375A、400A 分级可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380/400/415V: Ics: 40kA (L型), Icu: 40kA (L型); Icw: 5kA/1s (L型); Ics: 50kA (Y型), Icu: 50kA (Y型); Icw: 5kA/1s (Y型); Ics: 70kA (M型), Icu: 70kA (M型); Icw: 5kA/1s (M型); Ics: 70kA (H型), Icu: 100kA (H型); Icw: 5kA/1s (H型);
AC660/690V: Ics: 20kA (L型), Icu: 20kA (L型); Ics: 20kA (Y型), Icu: 20kA (Y型); Ics: 20kA (M型), Icu: 20kA (M型); Ics: 20kA (H型), Icu: 30kA (H型);
选择性类别: B类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N极不可开闭); 4P (三个保护极, N极可开闭); 4P;
产品适用于隔离 (3P+N 除外);
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 6A; AC-15;
Ue/Ie: AC380/400/415V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 QT: Us: AC220/230V、AC380/400V;
预付费分励脱扣器 FT: Us: AC220V;
电动操作机构 CD2: Us: AC220/230V、AC380/400V;
电子分励报警附件 (带通讯): Us: AC220V、DC24V

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007675

产品系列、型号、规格(附件):

Te M S E □ 400 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(1)Te: 企业特征代号
(2)M: 塑料外壳式断路器
(3)S: 设计序号
(4)E: 电子式
(5)X: 其他渠道代号, 无: 常规产品
(6)400: 壳架等级额定电流(A)
(7)□: 短路分断能力级别(见注1)
(8)□: 操作方式代号(见注2)
(9)□: 极数代号(见注3)
(10)□: 脱扣方式代号(见注4)
(11)□: 附件代号(见注5)
(12)□: 用途代号(见注6)
(13)□: 3N、4P 产品N 极代号(见注7)
(14)□: 预付费代号(见注8)
(15)□: 过载报警不跳闸代号(见注9)
(16)□: 控制器功能代号(见注10)
(17)□: 安装方式(见注11)
(18)□: 零飞极代号(见注12)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

