

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000510

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000510

产品系列、型号、规格:

TGWK-2000, TGWK-2000H; U_e : AC380V/400V/415V, 660V/690V; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; I_n : 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A; 选择性类别: B类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 普通型: AC380V/400V/415V: I_{cs} : 80kA, I_{cu} : 80kA, I_{cw} : 55kA/1s; AC660V/690V: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 50kA, I_{cw} : 50kA/1s; H型: AC380V/400V/415V: I_{cs} : 90kA, I_{cu} : 90kA, I_{cw} : 65kA/1s, 75kA/0.5s; AC660V/690V: I_{cs} : 65kA, I_{cu} : 65kA, I_{cw} : 55kA/1s, 65kA/0.5s; 极数: 3P、4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。