

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007673

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007673

产品系列、型号、规格:

TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H、TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、TeM5E□-125H; 参数及型号解释见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007673

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H、TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、TeM5E□-125H; U_i:1000V(TeM5E)/800V(TeM5EX); U_{imp}: 8kV; U_e: AC380/400/415V、AC660/690V;
In: 32A、63A、100A(TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H)
32A、63A、100A、125A(TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、TeM5E□-125H、J);
过电流脱扣器类型: 电子式;
L 型: AC380/400/415V; Ics: 25kA、Icu: 25kA、Icw: 2kA/1s、AC660/690V; Ics: 10kA、Icu: 10kA;
M 型: AC380/400/415V; Ics: 50kA、Icu: 50kA、Icw: 2kA/1s、AC660/690V; Ics: 10kA、Icu: 10kA;
H 型: AC380/400/415V; Ics: 50kA、Icu: 85kA、Icw: 2kA/1s、AC660/690V; Ics: 10kA、Icu: 20kA;
选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N(N 极常通,不可开闭)、4P(3 个保护极, N 极可开闭)、4P; 适用于隔离(3P+N 除外); 50/60Hz;
配用的辅助触头: OF-M、报警触头: SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; U_i: 690V、I_{th}: 3A; AC-15: U_e/I_e: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: U_e/I_e: DC220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 QT: U_s: AC220/230V、AC380/400V;
电动操作机构 CD2: U_s: AC220/230V、AC380/400V;
预付费分励 FT: U_s: AC220V;
电子分励报警附件(带通讯) U_s: AC220/230V、DC24V

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件)：

① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱

①Tc: 企业特征代号

②M: 塑料外壳式断路器

③5: 设计序号

④E: 电子式

⑤X: 其他渠道代号, 无: 常规产品

⑥□: 电流段代号(100: 100A; 125: 125A)

⑦□: 短路分断能力级别 (见注 1)

⑧□: 操作方式代号 (见注 2)

⑨□：极数代号（見注 3）

⑩□: 脱扣方式代号 (见注 4)

⑪□: 附件代号 (見注 5)

⑫□: 用途代号 (見注 6)

⑬□: 3N、4P 产品 N 极代号 (见注 7)

⑭□: 預付費代號 (見注 8)

⑬□: 过载报警不跳闸代号 (见注 9)

⑬□: 控制功能代号 (见注 10)

⑬□: 安装方式 (见注 11)

⑬□: 零电压代号 (见注 12)

⑬□: 安裝方式 (見注 11)

⑮□：零飞弧代号（见注 12）

李莉
0577-57166162
lili@tengen.com.cn

自我声明地点: 浙江省嘉兴市

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007673

产品系列、型号、规格(附件):

[illegible]

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007673

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H、TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、TeM5E□-125H;
Ui:1000V(TeM5E)800V(TeM5EX); Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;
In: 32A、63A、100A(TeM5E□-100L、TeM5E□-100M、TeM5E□-100H)
32A、63A、100A、125A(TeM5E□-125L、TeM5E□-125M、TeM5E□-125H、);
过电流脱扣器类型: 电子式;
L 型: AC380/400/415V; Ics: 25kA、Icu: 25kA、Icw: 2kA/1s、AC660/690V; Ics: 10kA、Icu:
10kA;
M 型: AC380/400/415V; Ics: 50kA、Icu: 50kA、Icw: 2kA/1s、AC660/690V; Ics: 10kA、Icu:
10kA;
H 型: AC380/400/415V; Ics: 50kA、Icu: 85kA、Icw: 2kA/1s、AC660/690V; Ics: 10kA、Icu:
20kA;
选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N(N 极常通,不可开闭)、4P(3 个保护极, N 极可开闭)、4P;
适用于隔离(3P+N 除外); 50/60Hz;
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M; 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V、
Ith: 3A; AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.3A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/DC220/250V/0.15A; 符合
附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 QT:Us:AC220/230V、AC380/400V;
电动操作机构 CD2:Us:AC220/230V、AC380/400V;
预付费分励 FT:Us:AC220V;
电子分励报警附件(带通讯)Us:AC220/230V、DC24V

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件)：

[illegible]

李莉
0577-57166162
lili@tengen.com.cn

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 