

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980302000076

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-23
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980302000076

产品系列、型号、规格(附件):

TGHX35-63P/4M, TGHX35-63P/3M;
Ui: 1100V; Uimp: 8kV; Ith: 63A;
TGHX35-63P/4M: Ue: DC480V, DC600V; Ie: DC-PV1: 50A (DC600V); DC-PV2: 32A (DC600V), 45A (DC480V);
TGHX35-63P/3M: Ue: DC480V, DC600V, DC800V, DC1000V, DC1100V; Ie: DC-PV1: 50A (DC600V), 40A (DC800V), 30A (DC1000V), 23A (DC1100V); DC-PV2: 45A (DC480V), 32A (DC600V), 20A (DC800V), 12.5A (DC1000V), 8.5A (DC1100V);
Icw: 0.76kA/1s; Icm: 1.4kA;
使用类别: DC-PV1, DC-PV2;
接线方式: 3P 外形, 4P 外形 (详见直流接线图); 外壳防护等级: IP20(除接线端子外);

直流接线图:



型号解释:

TG H X 3 S - 63 P / □ M
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)TG: 企业特征代号
- (2)H: 隔离开关
- (3)X: 旋转式开关
- (4)3: 设计序号
- (5)S: 上板焊接手操本体
- (6)63: 约定发热电流(A)
- (7)P: 光伏应用领域
- (8)□: 连接代码: 4, 3
- (9)M: 安装方式: M: 面板安装

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。