

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302002037

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002037

产品系列、型号、规格:

THW1G-2000; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V,AC690V;
Ie:200A,250A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,1900A,2000A; Ith:630A(200A,250A,400A,500A,630A)、
1600A(800A,1000A,1250A,1600A)、2000A(1900A,2000A); Icm(峰值):105kA;Icw:50kA/1s;使用类别:AC-21A; 极数:3P、4P;外壳
防护等级:IP20(正面); 辅助回路:种类和对数:6NO+6NC;Ith:6A; AC-15:Ue/Ie:230V/1.5A、400V/0.9A;DC-
13:Ue/Ie:110V/0.55A、220V/0.27A.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-17
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。