

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980307001339



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电能表外置断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2023980307001339



产品系列、型号、规格：

TGB2D-100R, TGB2D-100RM, TGB2D-100RMZW;Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 瞬时脱扣类型: C型; Ics: 6000A; Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电源电压: AC220V

联系人： 李莉
电话： 0577-57166162
电子邮箱： lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。