

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307000195

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电能表外置断路器
产品系列、型号、规格：TGB2D-80R; 详见参数附件
依据的标准：CQC1121-2016; GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000195

产品系列、型号、规格(附件):

TGB2D-80R;
Uimp:6kV;
Ui:500V; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);
In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;
Type C;
Icn=Ics:6000A;
1P+N(Switched N),2P,3P+N(Switched N),4P;
Remote automatic control mode;
Uc:AC220V.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000195

产品系列、型号、规格(附件):

TGB2D-80R;
Uimp:6kV;
Ui:500V; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);
In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A;
瞬时脱扣类型:C 型;
Icn=lcs:6000A;
1P+N(N 极可开闭),2P,3P,3P+N(N 极可开闭),4P;
控制方式:远程全自动控制方式;
控制电平电压:AC220V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-11-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。