



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1144761

产品名称: 侧挂辅助触头

型 号: FC3-11, FC3-02, FC3-20

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 侧挂辅助触头	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型 号: FC3-11、FC3-02、FC3-20	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标: /	生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 13 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工
样品来源: 送样	业 区
收样日期: 2023.12.20	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
完成日期: 2023.12.27	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: FC3-11、FC3-02、FC3-20; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A; 防护等级: IP20; 50/60Hz	
签发人: 徐 亮	
签名: 	
签发日期: 2023.12.29	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2305109
首页	√	1	V-14201-DC2305109
报告组成	√	1	V-14201-DC2305109
安全型式试验报告	√	35	V-14201-DC2305109
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1144761

样品名称: 侧挂辅助触头

型号规格: FC3-11、FC3-02、FC3-20

样品数量: 13 台

样品生产序号: /

收样日期: 2023.12.20

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

FC3-11、FC3-02、FC3-20; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A; 防护等级: IP20; 50/60Hz

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2023.12.29

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2023.12.29

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2023.12.29



中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称 盖章)
2023 年 12 月 29 日

试品编号:

备注

#1~#10: FC3-11

#11~#12: FC3-20

#13: FC3-02