



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2023CQC107501-1149657

产品名称: 固定分隔式低压开关柜

型 号: GCD

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



型式试验报告	
申请编号：V2023CQC107501-1149657 样品名称：固定分隔式低压开关柜 型 号：GCD 商 标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：/	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准：GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：GCD 额定电压（Un）：400V、380V 额定绝缘电压（Ui）：800V 额定频率（fn）：50Hz 主母线的额定电流（InA）：2500A~1000A 配电母线的组额定电流（Ing）：1000A~100A 主母线的额定短时耐受电流（Icw）：30kA<Icw≤50kA 配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：30kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP41、IP40、IP31、IP30	
主检：温 川 签名：[Signature] 日期：2024-01-19	 (检测机构名称用章) 2024年01月19日
审核：丁 娟 签名：[Signature] 日期：2024-01-19	
签发：孙阿琴 签名：[Signature] 日期：2024-01-19	
备 注：	见附页