



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1154865

产品名称: 低压固定式开关柜

型 号: TGG1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154865

样品名称: 低压固定式开关柜

型号: TGG1

商标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGG1

额定电压 (U_n): 400V、380V额定绝缘电压 (U_i): 800V额定频率 (f_n): 50Hz主母线的额定电流 (I_n): 4000A~1600A主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): $50kA < I_{cw} \leq 80kA$

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 温 川 签名: 温川 日期: 2024-01-18

审核: 姜鑫 签名: 姜鑫 日期: 2024-01-18

签发: 孙阿琴 签名: 孙阿琴 日期: 2024-01-18



(检测机构名称, 盖章)

2024 年 01 月 18 日

备注: 见附页