



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107502-1154578
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC 级)

型 号: TGQ1NP-250

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



样品名称：自动转换开关电器 型 号：TGQ1NP-250 样品数量：4 样品来源：企业送样 收样日期：2024-01-10 完成日期：2024-01-19	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号																						
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格																							
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGQ1NP-250 Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ie: 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(辅助、控制回路); Ith: 250A; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/30ms; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P																							
主检：朱 琳 签名：[Signature] 日期：2024-01-31																							
审核：傅 炳 签名：[Signature] 日期：2024-02-01																							
签发：马 琳 签名：[Signature] 日期：2024-02-01																							
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图																							
<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[18]返回转换时间变更</td><td>1.3s ± 10%</td><td>1.3s ± 10% (经济型)、 1.5s ± 10% (标准型)</td></tr><tr><td>[18]线路板一致性发生变化</td><td>采集处 2 只电容; 采集电阻封装为 1206</td><td>采集端增加瞬态抑制二极管; 采集电阻改为 2010 封装</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC20012262106</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td></tr><tr><td>原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所有 限公司</td><td>C-06801-1C200722</td></tr><tr><td colspan="3">说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>			变更信息	变更前	变更后	[18]返回转换时间变更	1.3s ± 10%	1.3s ± 10% (经济型)、 1.5s ± 10% (标准型)	[18]线路板一致性发生变化	采集处 2 只电容; 采集电阻封装为 1206	采集端增加瞬态抑制二极管; 采集电阻改为 2010 封装	原证书编号	CQC20012262106		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有 限公司	C-06801-1C200722	说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																					
[18]返回转换时间变更	1.3s ± 10%	1.3s ± 10% (经济型)、 1.5s ± 10% (标准型)																					
[18]线路板一致性发生变化	采集处 2 只电容; 采集电阻封装为 1206	采集端增加瞬态抑制二极管; 采集电阻改为 2010 封装																					
原证书编号	CQC20012262106																						
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																						
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有 限公司	C-06801-1C200722																					
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																							