

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000774

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2024-03-01  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000774

### 产品系列、型号、规格:

TGQ1NP-250; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 250A; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ie: 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/30ms; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC级; TSE型式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释详见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-01  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000774

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG Q 1N P - 250 / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) PC 级
- (5) 壳架等级额定电流 (A)
- (6) 极数: 2: 2P; 3: 3P; 4: 4P
- (7) 控制器型号: A: 经济型; B: 标准型
- (8) 控制器工作模式: 无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (仅标准型可选)
- (9) 可选功能: W: 消防联动位置反馈 (经济型无可选功能, 默认显示为无代号)

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-01  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。